



LEGENDE

- ABSERRKLAPPE MIT ELEKTR. STELLANTRIEB
- ABSERRKLAPPE MIT PNEUM. ANTRIEB
- DW DOPPELTWIRKEND
- EW EINFACHWIRKEND
- 0 OFFNEND
- S SCHLIESSEND
- SCHIEBER
- DRUCKHALTEVENTIL
- ABSERRKLAPPE
- ROHRTRENNER
- DOSIERPUMPE
- KREISELPUMPE
- GEBLÄSE
- INJEKTOR
- MANOMETER / DIFFERENZDRUCKMANOMETER

- KUGELHAHN
- RÜCKSCHLAGKLAPPE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- KOMPENSATOR
- SCHMUTZFÄNGER
- PROBEHAHN
- SICHTSTRECKE
- STATISCHER MISCHER
- FILTER

- MENGMESSE (ANZEIGEND) / MENGMESSE (ANZEIGEND UND SUMMIEREND)
- NIVEAUAENZE / NIVEAUSCHALTER
- AUTOM. ENTLÜFTUNG
- ENDSCHALTER
- Ausbaustück

PROBENAHMESTELLE

- P1 UNIE 1: Vor UV-Anlage
- P2 UNIE 1: Nach UV-Anlage
- P3 UNIE 1: Nach Reaktionskammer 1
- P4 UNIE 1: Reaktionskammer 1
- P5 UNIE 2: Vor UV-Anlage
- P6 UNIE 2: Nach UV-Anlage
- P7 UNIE 2: Nach Reaktionskammer 2
- P8 UNIE 2: Reaktionskammer 2
- P9 Ableitung DN 600 zu Strang Nordbrücke
- P10 Zulauf von HFB 1-8 (Abschlagleitung DN 400)

- ABWASSER
- ROHWASSER
- SPÜLWASSER
- REINWASSER
- STEUERUNG

- Q.....QUALITY
- I.....INDICATOR
- C.....CONTROLLER
- R.....RECORD
- L.....LEVEL
- S.....SWITCH
- A.....ALARM
- P.....PRESSURE



Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 31 – Wiener Wasser
Grabnergasse 4–6
A–1060 WIEN

R+I SCHEMA

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GEZ/GEPR		GRÖSSE		MASSSTAB		DATUM		EINLAGE			
BK/GD		0.35 m ²		—		Jänner 2014		11.4			
c								GZ	PARIE		
b											
a											
INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNG ODER ERGÄNZUNG					6663			
PROJEKT											
Wasserwerk Donauinsel—Nord: Umbau Horizontalfilterbrunnen 4											

Staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft



DI Trugina & Partner
ZT GmbH

A–2361 Laxenburg • Aspangbahn Straße 4
Tel. +43/2236/71140–0 • Fax +43/2236/72929
e-mail : office@trugina.at • www.trugina.at

